

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Г У МЧС России по Кемеровской области

(наименование территориального органа МЧС России)

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55 а, тел/факс (8-384-2) 58-42-64; E-Mail: gpr@keme.ru, stab@keme.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

652470, г. Анжеро-Судженск, ул. М.Горького, 25-а факс (38453) 6-14-28 ogpn_ang@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 12/1/1-2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа "Основная общеобразовательная школа № 38"

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-привластителя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов по пожарному надзору Сарафашникова В.Н. № 11 от «09» января 2017 г. года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с

« 12 » января 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1

проведена внеплановая проверка

государственным инспекторам ОНДПР г. Анжеро-Судженска, Яйского и Ижморского районов капитаном вв. службы Вдовушкиной Я.В.

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 38» по адресу г. Анжеро-Судженск ул. Куйбышева, 48.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **Директором МБОУ Анжеро-Судженского городского округа "Основная общеобразовательная школа № 38" Храмовой Лилией Геннадьевной**

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требования пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования, которого нарушены	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Обеспечить свободный напор у пожарных кранов согласно норматива (не менее 6 метров).	п.4.1.8 СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод»; п. 7.2.8 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий», актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.	Сентябрь 2017	

2	Оборудовать противопожарной дверью помещение электрощитовой с пределом огнестойкости не менее EI30	СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" таблица 1*, п. 7.4	Сентябрь 2017	
---	--	---	---------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности будет проведена в рамках выездного мероприятия по надзору в _____ октябре _____ 2017 года.
(квартал, месяц)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные властью, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных лиц арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения ИДПР г. Анжеры-Судженска
Вдовушкина Я.В.

(должность, фамилия и инициалы инспектора)



Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ Анжеро-Судженского городского округа
"Основная общеобразовательная школа № 38"
Храмова Л.Г.

(должность, фамилия и инициалы руководителя или законного представителя)

21 2017г.
(подпись) (дата)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием :
об устранении нарушений требований
пожарной безопасности

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводящего проверку)